



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12  
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 09-428-03-16-016-П**

Законному представителю  
МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат»

Юридический адрес: 445012, Самарская  
область, г. Тольятти, ул. Матросова, 5А

«25» марта 2016 г.

Начальник Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Панишев А.Л., государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору И.Н. Симонова, государственный инспектор Межрайонного отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору М.А. Шмаков

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 25.03.2016 г. № 09-428-03-16-016-П, составленного в отношении МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат», зарегистрированного по адресу: 445012, Самарская область, г. Тольятти, ул. Матросова, 5А  
в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Горбунова Александра Васильевича – заместитель директора по УВР МБУ ДО  
СДЮСШОР №7 «Акробат».

**ПРЕДПИСЫВАЮТ**

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей,	13.05.2016

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
		п.1.2.2.	
2	Не определен ответственный за разработку и внедрение мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.2.6.	13.05.2016
3	Не оформлен распорядительный документ, утверждённый руководителем потребителя, определяющий лиц из числа оперативно-ремонтного персонала, которым поручено вести наблюдение за работой средств измерений и учёта электрической энергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.2.11.14.	13.05.2016
4	Отсутствует инструкция по учёту электроэнергии и её рациональному использованию.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п.1.8.1.	13.05.2016
5	Отсутствуют паспорта (журналы) учёта средств измерения электрической энергии, в которых делаются отметки обо всех ремонтах, калибровках и поверках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.11.11.	13.05.2016
6	На средствах учета электрической энергии (счетчиках) отсутствуют надписи, указывающие наименование присоединения, на котором производится учет электроэнергии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, п. 2.11.13.	13.05.2016
7	Не обеспечено проведение режимно-наладочных испытаний тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), предусматривающих теплотехнические испытания и инструментальные измерения по методикам и программам, согласованным специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.4.,	13.05.2016
8	Отсутствует утвержденный перечень тепловых энергоустановок (системы теплоснабжения), на которых планируется провести в 2016-2017г.г. режимно-наладочные испытания.	Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2.5.5.	13.05.2016

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Мичурина, 78А, г. Тольятти, Самарская обл., 445022

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:


Безуглый Александр Григорьевич – директор МБУ  
ДО СДЮСШОР №7 «Акробат»

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:


Начальник Межрайонного отдела  
по надзору за промышленной и  
энергетической безопасностью



(подпись)

А.Л. Панишев  
(ФИО)

Государственный инспектор  
Межрайонного отдела по надзору  
за промышленной и  
энергетической безопасностью



(подпись)

И.Н. Симонова  
(ФИО)

Государственный инспектор  
Межрайонного отдела по надзору  
за промышленной и  
энергетической безопасностью



(подпись)

М.А. Шмаков  
(ФИО)



Экземпляр предписания на -4 х листах для исполнения получен:

Безуглый Александр Григорьевич – директор МБУ ДО СДЮСШОР №7 «Акробат»

25.03.2016г.

М.П.